



| | |
|-------------------|-------------------------|
| OBEC VRBOV | |
| Dátum: | |
| Číslo záznamu: | 0-1-06-2022 0057 177 |
| Prílohy: | Vybavuje: V |

Obec Vrbov
č.204
059 72 Vrbov

Váš list/zo dňa
VR-2022/177-OcÚ

Naše číslo
CS SVP OZ KE 156/2022/90

Vybavuje/linka
Gallik/0911 902 406

Poprad
30.05.2022

Vec

Most pre peších TJ Vrbov v k. ú. Vrbov - stanovisko

Listom, ktorý nám bol doručený dňa 09. 05. 2022, nás obec Vrbov v zastúpení starostkou obce Mgr. Tatianou Faltínovou, požiadala o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „**Most pre peších - TJ Vrbov**“. Spracovateľom projektovej dokumentácie je ROSINA, projekčná kancelária s. r. o. Investorm stavby je obec Vrbov.

Predmetom tejto PD je novostavba lávky pre peších ponad Horný potok v k. ú. Vrbov, prepojenie chodníka s miestnym futbalovým hriskom. Lávka je navrhnutá s oceľovým nosným rámom, kotveným na betónových základoch, umiestnených na oboch stranách cca 1 m od brehovej čiary toku. Lávka je umiestnená na pozemku obce p. č. KN-C 443 v r. km 0,085. Lávka bude slúžiť pre peších s napojením na chodník. Dĺžka lávky je 12,150 m, šírka 1,40 m so zábradlím výšky 1,39 m. Projektová dokumentácia neuvažuje pri výstavbe so žiadnym výrubom v ochrannom pásme toku 5 m.

Potok Horný (ID 3-01-02-1574) je u nás vedený ako neupravený drobný vodný tok. Úpravy, ktoré sa na toku cez intravilán obce pomiestne nachádzajú, nie sú v správe ani majetku našej organizácie.

Z hľadiska záujmov našej organizácie, ako správca povodia rieky Poprad v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, k uvedenému zaujímame toto

s t a n o v i s k o:

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „**Most pre peších TJ Vrbov**“ **súhlasíme**, avšak požadujeme:

- začiatok prác žiadame oznámiť našej Správe povodia písomne min. 3 dni vopred, za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby;
- lávku požadujeme osadiť tak, aby spodná časť konštrukcie bola min. 30 cm nad terénom, ako bezpečnostná rezerva pri povodňových prietokoch;
- za povodňovú ochranu v danom úseku výstavby zodpovedá zhotoviteľ až do doby odovzdania stavby užívateľovi;
- akúkoľvek zmenu oproti nami odsúhlasenej PD v dotyku s vodným tokom, žiadame vopred odsúhlasiť s našou organizáciou, v opačnom prípade nebudeme súhlasiť s výstavbou a kolaudáciou stavby;

- prípadný výrub drevín na pobrežných pozemkoch, z dôvodu výstavby lávky, realizovať v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. vodného zákona, požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o výrub stromov;
- pri realizácii stavebných prác je nutné postupovať tak, aby nedošlo k znečisteniu toku chemickými látkami v priebehu betonáže základov betónových pilierov;
- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy, z dôvodu kontroly daných podmienok;
- za škody spôsobené na telese chodníka, vzniknuté pri údržbe koryta toku, ale aj v dôsledku pohybu mechanizácie a nákladnej dopravy po pobrežných pozemkoch, naša organizácia nebude niesť zodpovednosť a nebude ich odstraňovať;
- po ukončení prác upraviť pobrežné pozemky, narušené výstavbou.

Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami alebo technických zariadení, umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území, sú povinní na vlastné náklady v zmysle § 47 ods. 3 písm. a), b), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách:

- dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd;
- zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom;
- odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nehatenému odtoku.

Ďalej upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Príloha:

Projektová dokumentácia

Co: 43212, 49210, 43SPIS

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
 štátny podnik
 Povodie Hornádu, odštepny závod
 Ďumbierska 14
 041 39 Košice

Ing. Ladislav B o j k o
 riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu